



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«26» октября 2021 года

№

г. Канск

Главный государственный санитарный врач по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому, Тасеевскому районам Хорохордин Владислав Викторович рассмотрев дела об административном правонарушении предусмотренные частью 2 статьи 6.7. Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (постановление по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица № 30218 от «26» октября 2021 года,) обнаруженном 27 сентября 2021 года в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маловская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МБОУ Маловская ООШ), по адресу: 663666, Красноярский край, Ирбейский район, с. Маловка, ул. Школьная, д. 24 А в ходе плановой выездной проверки выявил событие административного правонарушения, выразившееся в повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушениях, т.е. в повторном нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

- в нарушение п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» функционирование учреждения осуществляется при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства;

- в нарушение п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудованы площадки для занятий волейболом, баскетболом, что не позволяет осуществлять выполнение программы по физическому воспитанию;

- в нарушение п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» вход в здание не оборудован тамбуром или воздушно-тепловой завесой;
- в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие учебной мебели (столов и стульев) в отдельных кабинетах (кабинет литературы, кабинет обж) имеют дефекты, боковые поверхности без отделки, с зияющей поверхностью из ДСП, что не исключает травматизма среди детей; стулья в кабинете информатики используются учебные не регулируемые по высоте;
- в нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в здании отсутствует отдельный туалет для персонала.
- в нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м., оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде;
- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы в коридорах 1-го и 2-го этажей, в спортивном зале имеют щели, дефекты и механические повреждения, при ходьбе вибрируют, половицы не плотно прилегают друг к другу, что не исключает травматизма детей и персонала;
- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» материалы, использованные для отделки стен коридоров, не устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств (стены побелены не влагостойкой вододисперсионной краской); поверхность стен коридоров в местах швов не ровная с дефектами и повреждениями, штукатурка отслаивается, вздулась; стена в переходе между одноэтажным зданием и двухэтажным зданием имеет участки разрушенного кирпича; стена в переходе на второй этаж со следами протекания по причине нарушенной целостности кирпичной стены;
- в нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки не обеспечена подача горячей воды в туалеты по причине малого объема единственного водонагревателя в здании школы (горячая вода расходуется, не успевает нагреваться); в кабинетах начальных классов отсутствуют умывальные раковины, с подачей холодной и горячей воды);
- в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарно-техническое оборудование находится в неисправном состоянии (одна раковина для мытья рук находится в

- неисправном состоянии, отсутствует вода);
- в нарушение п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спортивном зале отсутствует отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, туалеты, душевые;
 - в нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» система общего освещения не обеспечивается потолочными светильниками (в спортивном зале не обеспечено равномерное общее искусственное освещение, светильники расположены только по периметру на стенах);
 - в нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (оконные блоки старые, изношенные, не позволяют соблюдать режим проветривания, не допускают проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств);
 - в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление старых окон во всем здании выполнено не из цельного стеклопакета, оконные блоки старые высокой степени износа; состояние остекления представляет угрозу травматизма для детей;
 - в нарушение п.п. 2.5.2, 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 88, 116, 117 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в учреждении не проводятся в полном объеме мероприятия, препятствующие проникновению и миграции грызунов, что подтверждает заключение по результатам зоолого-энтомологической оценки экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске № 15585 от 08.10.2021 (свидетельство об аккредитации № РОСС.RU.0001.510640 от 19.12.2017 выдано Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ):
 - в спортивном зале и раздевалке в деревянном поле имеются множественные щели; так по всему периметру между стеной и полом имеются множественные щели, в местах выхода коммуникаций дыры;
 - в пищеблоке, в горячем цехе между стеной и полом множественные щели и дыры, отсутствует плинтус; во всех помещениях пищеблока в месте выхода коммуникаций имеются дыры;
 - в складе сыпучих продуктов между дверью и стеной имеется дыра;
 - при входе на пищеблок в пороге имеется щель 10 см x 1 см;
 - при входе на пищеблок с улицы, в тамбуре пол деревянный имеет щели, множественные дыры; в месте выхода коммуникаций дыры 10 см x 10 см;

- в овощехранилище имеются дыры и щели вдоль стен; деревянная дверь не оббита материалом препятствующим проникновению грызунов в помещение;

- на пищеблоке в раздевалке для персонала множественные дыры вдоль стен и вместе выхода коммуникаций;

- на пищеблоке в обеденном зале, вдоль левой стены под батареей имеются щели; дыра размером 50 см x 50 см уходит за сцену; в месте выхода коммуникаций дыра размером 10 см x 30 см;

- в туалете №1 и №2 между стеной и полом по всему периметру щели.

Обследуемый объект МБОУ «Маловская ООШ» на момент проверки считается заселенным синантропными и условно-синантропными грызунами, что не соответствует требованиям п. 116, п. 117 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе проведения плановой выездной проверки главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Мамедовой Анастасией Валерьевной с участием специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске Зориной Елены Юрьевны – эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих излучений были выполнены лабораторные измерения физических факторов производственной среды на рабочих местах.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы экспертной организации, выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Канске (аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 30.09.2015 года) № 16195 от 15 октября 2021 года установлено:

- измеренные уровни искусственной освещенности составили в горячем цехе (у плиты) рабочее место повара в точке измерения по эскизу в Т.11 (73 ± 7 лк), в горячем цехе (раздачи) рабочее место повара в точке измерения по эскизу в Т.12 (71 ± 7 лк), при нормируемом значении 300 лк, что не соответствует требованиям главе V п. 83 (таблице 2.25) СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №122-1667 от 29.09.2021 г.).

Недостаточная освещенность на нормируемых поверхностях в помещениях может привести к ухудшению зрения, снижению цветовосприятия, снижению внимания и способствует утомления организма. Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов.

Выявленные нарушения санитарных правил являются нарушением ст. 11, п. 1 ст. 28., п. 1 ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Причиной и условиями, способствующими совершению вышеуказанных административных правонарушений, явилось отсутствие достаточного финансирования из муниципального бюджета мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в МБОУ Маловская ООШ, однако, при производстве по делу об административном правонарушении, доказательства, подтверждающие отказ в финансировании юридического лица – МБОУ Маловская ООШ либо отсутствие собственных средств учреждения не представлены.

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу настоящее **представление** и обязываю юридическое лицо – МБОУ Маловская ООШ принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

О принятых по результатам рассмотрения представления мерах необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем представления письменной информации **не позднее одного месяца** со дня получения настоящего представления с документами, подтверждающими исполнение.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

Главный государственный санитарный врач
по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому,
Иланскому, Ирбейскому, Канскому,
Нижнеингашскому и Тасеевскому районам
МП



В.В. Хорохордин